

דרך חיפה 11, קרית אתא 2822613 · ח.פ. 512206319
טלפון 04-8721482 · נייד 052-2412327 · shvekanehasim@gmail.com

תאריך
22/10/2026

תעודה מס' 26/0000

בדיקה והיתר לחיבור מתח

תאריך הבדיקה
22/10/2026

שם המתקן
חנות לדוגמה בע"מ

גודל החיבור
לוח ראשי: 3×63A · מוזן מחברת החשמל · כבל 5×16 N2XY
לוח משנה – מטבח: 3×25A · מוזן מהלוח הראשי · כבל 5×6 N2XY

כתובת המתקן
רחוב הדוגמה 1, קרית אתא

המתקן תקין – מותר לחבר למתח



המתקן תואם את הוראות חוק החשמל והתקנות שלפיו. אני מתיר לחברו למתח ולהפעילו.

תוצאות הבדיקה

ממצא	תוצאה	בדיקה
✓ תקין	0.38 Ω	עכבת לולאת התקלה (LT) – לוח ראשי
✓ תקין	0.52 Ω	עכבת לולאת התקלה (LT) – לוח משנה – מטבח
✓ תקין	נבדק	התנגדות בידוד
✓ תקין	נבדק	רציפות מוליכי הגנה
✓ תקין	נבדק	הארקה
✓ תקין	נבדק	פעולת ממסרי פחת

הערות

- הבדיקה נכונה לתאריך הבדיקה בלבד. שינויים שיבוצעו אחריו אינם באחריות הבודק.
- מכשירי חשמל ניידים המחוברים לבתי תקע, שסופקו על ידי הצרכן ובאחריותו, לא נבדקו.
- מומלץ לבדוק את מפסק הפחת פעם בחודש בלחיצה על לחצן הבדיקה.



אימות מקוריות התעודה
קוד אימות: SN-26-00000
v.shveka-nehasim.co.il/SAMP-LE00



שם הבודק: שויקה אלי

מס' רישיון: 612294

תאריך הבדיקה: 22/10/2026

חתימה וחומת הבדק